

Poço: 2200014940	UF : PI	Município : Parnagua	Localidade : ESTREMA
------------------	---------	----------------------	----------------------

<b>Dados Insuficientes para o Perfil</b>	<b>Perfil Construtivo</b>				
	<b>Gerais</b>				
	Dados Gerais:				
	Nome :	GP686			
	Data da Instalação :				
	Proprietário :	ASSOCIACAO JATOBA			
	Natureza do Ponto :	Poço tubular			
	Uso da água :				
	Cota do Terreno :				
	Localização:				
	Localidade :	ESTREMA			
	UTM (Norte/Sul) :	8850146			
	UTM (Leste/Oeste) :	528712			
	Latitude (GMMSS) :	102406			
	Longitude (GMMSS) :	444415			
Bacia Hidrográfica:	Atlantico Sul-N/NE				
Subbacia Hidrográfica:	Rio Parnaiba				
Situação:					
Data :	11/07/2003				
Situação :	Não instalado				
<b>Construtivos</b>					
Perfuração:					
Data:	Profundidade Inicial(m)	Profundidade Final(m)	Perfurador	Método	
01/07/2001	0.00				
Diâmetro:					
De (m):	Até (m):	Polegadas	Milímetros		
Revestimento:					
De (m):	Até (m):	Material	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)	
Filtro:					
De (m):	Até (m):	Material	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)	Ranhura
Espaço Anular:					
De (m):	Até (m):	Material			
Boca do Tubo:					
Data:	Altura(m):	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)		
11/07/2003	0.40				
Entrada d'água:					
Profundidade:					
Profundidade Útil:					
Data:	Profundidade:				

**Geológicos**
**Feição Geomorfológica:**

Descrição:

**Formação Geológica:**

Profundidade Inicial (m):

Profundidade Final (m):

Tipo de Formação:

**Dados Litológicos:**

De (m):

Até (m):

Litologia:

Descrição Litológica:

**Hidrogeológicos**
**Aquífero no Ponto:**
**Nível da Água:**

Data:

Nível da Água (m):

Nível Medido Bombeando (S/N)?

 Vazão (m<sup>3</sup>/h):

**Teste de Bombeamento**
**Teste de Bombeamento:**

Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):
	N	13.68	
Nível Dinâmico:	Vazão Específica (m <sup>3</sup> /h/m):	Coefficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m <sup>3</sup> /h):
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m <sup>2</sup> /s):	Vazão Após Estabilização (m <sup>3</sup> /h):	Tipo do Teste:
Método:	Unidade:		

**Análises Químicas**
**Análises Químicas:**

Data da Coleta:	11/07/2003
Condutividade Elétrica (µS/cm):	440.00
Qualidade da Água (PT/CO):	
Sabor da Água:	
Qualidade da Água (Odor):	Inodoro
Temperatura (C°):	
Turbidez (NTU):	
Sólidos Suspensos (mg/l):	
Sólidos Sedimentáveis (mg/l):	
Aspecto Natural:	Turva
Ph:	

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos



Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos

