


Poço: 3100015283 UF : MG Município : Unai Localidade : CDI - CIA. DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG



Gerais

Dados Gerais:	
Nome :	UNA-104
Data da Instalação :	
Proprietário :	SAAE
Natureza do Ponto :	Poço tubular
Uso da água :	
Cota do Terreno :	

Localização:	
Localidade :	CDI - CIA. DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG
UTM (Norte/Sul) :	8193609
UTM (Leste/Oeste) :	297832
Latitude (GMMSS) :	161948
Longitude (GMMSS) :	465333
Bacia Hidrográfica:	Rio São Francisco
Subbacia Hidrográfica:	Rios São Francisco, Paracatu e outros

Situação:	
Data :	06/08/1999
Situação :	Equipado

Construtivos

Perfuração:				
Data:	Profundidade Inicial(m)	Profundidade Final(m)	Perfurador	Método
24/03/1982	0.00	80.00	HIDRORIZONTE	

Diâmetro:			
De (m):	Até (m):	Polegadas	Milímetros

Revestimento:				
De (m):	Até (m):	Material	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)

Filtro:					
De (m):	Até (m):	Material	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)	Ranhura

Espaço Anular:		
De (m):	Até (m):	Material

Boca do Tubo:			
Data:	Altura(m):	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)
06/08/1999	0.50	9 7/16	240.0000

Entrada d'água:	
Profundidade:	

Profundidade Útil:	
Data:	Profundidade:
	80.00

Geológicos
Feição Geomorfológica:

Descrição:

Formação Geológica:

Profundidade Inicial (m):	Profundidade Final (m):	Tipo de Formação:
0.00	80.00	Subgrupo Paraopeba

Dados Litológicos:

De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição Litológica:
0	13	Argila	Argila com características de plasticidade.
13	29.8	Rochas Intemperizadas e Decompostas	Rochas Intemperizadas e Decompostas
29.8	80	Calcário	Calcário

Hidrogeológicos
Aquífero no Ponto:

Aquífero: Fissural	Topo (m):	0.00
	Base (m):	80.00
	Captação:	Única
	Condição:	Livre
	Penetração:	Parcial

Nível da Água:

Data:	
Nível da Água (m):	
Nível Medido Bombeando (S/N)?	
Vazão (m ³ /h):	

Teste de Bombeamento
Teste de Bombeamento:

Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):
24/03/1982	N	3.00	
Nível Dinâmico:	Vazão Específica (m ³ /h/m):	Coefficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m ³ /h):
26.00	0.383		
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m ² /s):	Vazão Após Estabilização (m ³ /h):	Tipo do Teste:
		8.8	
Método:	Unidade:		

Análises Químicas
Análises Químicas:

Data da Coleta:	21/04/1982
Condutividade Elétrica (μS/cm):	
Qualidade da Água (PT/CO):	5.00
Sabor da Água:	
Qualidade da Água (Odor):	
Temperatura (C°):	
Turbidez (NTU):	0,5
Sólidos Suspensos (mg/l):	
Sólidos Sedimentáveis (mg/l):	
Aspecto Natural:	
Ph:	8.85

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos



Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos

